



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛИСИЧАНСК
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЛИСИЧАНСК)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» апреля 2025 г.

г. Лисичанск

№ *148*-17

**Об утверждении Плана действий
по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах
теплоснабжения на территории муниципального образования городской
округ город Лисичанск Луганской Народной Республики**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Лисичанск Луганской Народной Республики, Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Лисичанск Луганской Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Лисичанск Луганской Народной Республики (далее – План).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Управлению внутренней политики, работы со средствами массовой информации и организационно-аналитической работы Администрации городского округа

округа муниципальное образование городской округ город Лисичанск Луганской Народной Республики опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Луганский Информационный Центр» (доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной «Интернет» сети lug-info.ru) и разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ город Лисичанск Луганской Народной Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Лисичанск Луганской Народной Республики согласно распределению функциональных обязанностей.

Глава городского округа

 Э. В. Сахненко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
городского округа муниципальное
образование городской округ город
Лисичанск Луганской Народной
Республики
от «01» 04 2025 № 148-17

ПЛАН

**действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения
на территории муниципального образования городской округ город
Лисичанск Луганской Народной Республики**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Лисичанск Луганской Народной Республики (далее — План) разработан во исполнение требований пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпункта 8.3.1. Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

1.2. План определяет порядок и минимально необходимый перечень принимаемых мер ресурсоснабжающими организациями, обслуживающими организациями, исполнителями коммунальных услуг, потребителями тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования городской округ город Лисичанск Луганской Народной Республики (далее – муниципальное образование городской округ город Лисичанск).

1.3. Целями Плана являются:

- определение возможных сценариев наиболее вероятных аварий, конкретизации технических средств и действий персонала по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения;
- создание благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
- бесперебойное теплоснабжение объектов социальной сферы и населения.

1.4. Задачами Плана являются:

- оперативное реагирование для ликвидации аварийных ситуаций на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;
- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;
- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций и получателей тепловой энергии:

1.5.1. Обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей.

1.5.2. Поддержание необходимых параметров энергоносителей.

1.5.3. Обеспечение нормального температурного режима в зданиях (учреждениях).

1.5.4. Проведение работы по ликвидации аварийной ситуации в минимальные сроки.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей.

1.7. Потребители коммунальных услуг обеспечивают допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание, ремонт оборудования и систем теплоснабжения, на объекты.

II. ОПИСАНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ, ИХ МАСШТАБОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ

2.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального образования городской округ город Лисичанск могут быть:

- неблагоприятные погодные-климатические условия (ураганы, сильные ветры и морозы, снегопады и метели, обледенение и прочее);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, воды, топлива на источник тепловой энергии;
- выход из строя котельного оборудования;
- порыв тепловых сетей.

Сценарии наиболее вероятных аварий, основные причины возникновения аварии, описание аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии, а также типовые действия персонала по ликвидации аварийной ситуации следующие:

Причина возникновения аварии	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварии и последствия	Уровень реагирования	Действия персонала
Прекращение подачи электроэнергии	Остановка котельной	Прекращение циркуляции воды в системе теплоснабжения,	Местный	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру Лисичанского РЭС ГУП

		понижение температуры в здании, возможное размораживание отопительной системы		ЛНР «РСК». Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала или обслуживающей организации
Прекращение подачи топлива (газ)	Остановка котельной	Прекращение циркуляции воды в системе теплоснабжения, понижение температуры в здании, возможное размораживание отопительной системы	Местный	Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру Лисичанского МРУЭГХ «Луганскгаз» филиала ООО «Черноморнефтегаз». При длительном отсутствии подачи газа организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала или обслуживающей организации
Выход из строя сетевого насоса (насосов)	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в здании, возможное размораживание отопительной системы	Местный	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала или обслуживающей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала или обслуживающей организации
Выход из строя котла(котлов)	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии	Прекращение подачи теплоносителя в систему отопления объекта, понижение температуры в	Местный	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала или обслуживающей организации. При

		здании, возможное размораживание отопительной системы		длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала или обслуживающей организации
Предельный износ тепловых сетей	Порыв на тепловых сетях	Прекращение циркуляции воды в системе теплоснабжения, понижение температуры в здании, возможное размораживание отопительной системы	Местный	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала или обслуживающей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала или обслуживающей организация

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

3.1. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения бесперебойная работа оборудования осуществляется персоналом организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, прошедшего специальную подготовку или обучение.

3.2. Координацию работ по ликвидации аварийной ситуации на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Лисичанск Луганской Народной Республики (далее - Комиссия), на объектовом уровне — руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

3.3. Все ответственные лица обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

3.4. Для ликвидации аварий в установленном порядке создаются и используются резервные фонды, которые должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

3.5. В случае возникновения аварийной ситуации организации электро-, водо-, газо-, теплоснабжения обязаны:

- иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей коммунальных услуг при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечить выезд на место своих представителей;
- произвести работы по ликвидации аварии на обслуживаемых

инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принять меры по охране опасных зон.

3.6. Обязанности потребителей коммунальных услуг:

- принять меры (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на балансе;
- информировать о случившихся авариях оперативно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих предприятий.

IV. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального образования городской округ город Лисичанск собственник объекта теплоснабжения или обслуживающий персонал организации, осуществляющей эксплуатацию (если объект теплоснабжения находится на праве собственности) обязан произвести оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

4.1.1. Выявляет причины и масштаб аварии.

4.1.2. Сообщает причину и масштаб аварии руководителю организации.

4.1.3. Устраняет причину аварии.

4.1.4. Исключает воздействие травмирующих факторов на персонал.

4.1.5. Отключает поврежденное оборудование либо участок тепловой сети.

4.1.6. Восстанавливает в кратчайший срок теплоснабжение и нормальную работу оборудования.

4.1.7. Уточняет состояние оборудования и возможность ввода его в работу своими силами.

4.2. В случае, если аварийную ситуацию невозможно устранить обслуживающим персоналом организации, руководитель, осуществляющий эксплуатацию объекта:

4.2.1. Принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств специализированной организации, с которой заключен договор на техническое обслуживание и ремонт оборудования для обеспечения работ по ликвидации аварии.

4.2.2. При необходимости принимает меры по организации эвакуации людей.

4.2.3. Осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварий с последующим восстановлением подачи тепла.

Время сбора сил и средств специализированной организации на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещения об аварии.

4.2.4. В течении 30 минут со времени возникновения аварии сообщает диспетчеру Муниципального казенного учреждения «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее — Диспетчер) о причине аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

4.3. Диспетчер по истечению 2 часов, в случае неустранения аварии

оповещает заместителя Главы Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Лисичанск Луганской Народной Республики и Главу городского округа муниципальное образование городской округ город Лисичанск Луганской Народной Республики (Председателя Комиссии) об аварии, масштабах и возможных последствиях, привлекаемых силах и средствах.

4.4. Глава городского округа муниципальное образование городской округ город Лисичанск Луганской Народной Республики (Председатель комиссии) в случае аварии, связанной с угрозой для жизни людей, а также в условиях критически низких температур в зданиях социально важных объектов созывает членов Комиссии.

4.5. При принятии решения на заседании Комиссии о выезде на место аварии, Комиссия на месте, проводит анализ обстановки, определяет возможные последствия, определяет необходимость привлечения дополнительных сил и средств.

4.6. Самостоятельные действия обслуживающего персонала не должны противоречить требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правил охраны труда, Правил пожарной безопасности, а также должностных инструкций с обеспечением:

- сохранности жизни людей;
- сохранности оборудования;
- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

V. СИЛЫ И СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций обеспечивается привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в кратчайшие сроки.

5.2. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов собственника объекта теплоснабжения или организаций, эксплуатирующих объект теплоснабжения. Объемы резервов финансовых ресурсов определяются и утверждаются правовым актом собственника объекта теплоснабжения.